

Администрация Кирсановского района

отдел образования

П Р И К А З

21.12.2022

г.Кирсанов

№ 96

Об утверждении рекомендаций по усилению контроля в области электробезопасности в период проведения новогодних праздников в образовательных учреждениях Кирсановского района

В целях обеспечения безопасности образовательных учреждений Кирсановского района в период подготовки и проведения новогодних мероприятий, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить рекомендации по усилению контроля в области электробезопасности в период проведения новогодних праздников в образовательных учреждениях Кирсановского района согласно приложению.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника отдела образования Д.В. Болотину.

Начальник отдела образования



С.Н. Простецова

Приложение
Утверждены
приказом отдела образования
от 21.12.2022 г. № 96



Рекомендации по усилению контроля в области электробезопасности в период проведения новогодних праздников в образовательных учреждениях
Кирсановского района

- допускается использовать только помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, не имеющие на окнах решеток и расположенные не выше 2-го этажа в зданиях с горючими перекрытиями;
- елка должна устанавливаться на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка;
- при отсутствии в помещении электрического освещения, мероприятия у елки должны проводиться только в светлое время суток;
- иллюминация должна быть выполнена с соблюдением Правил эксплуатации электроустановок. При использовании электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на елке могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В. Мощность лампочек не должна превышать 25 Вт;
- при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) она должна быть немедленно обесточена.